



Piano Comunale di Protezione Civile

Indicazioni Operative

Rischio Blackout



ATTIVITÀ PREVENTIVE	2
FASE DI ALLARME	2

Attività preventive

Allo scopo di far fronte con immediatezza alle necessità che un **blackout elettrico prolungato** potrebbe comportare, l'Amministrazione Comunale deve comporre un **quadro** il più definito possibile in merito a:

- configurazione del fenomeno e sue reali dimensioni temporali
- effettiva portata dell'evento e delle relative conseguenze sulla popolazione, sui servizi essenziali, sulle vie di comunicazione, sui trasporti, ecc.
- fabbisogni più immediati

A scopi preventivi, il Comune deve procedere periodicamente alla **verifica** della propria **operatività** in condizioni di **assenza di energia di rete**, in particolar modo per ciò che concerne:

- funzionalità delle strutture (centralino, Sala Operativa, uffici, ecc.)
- attivazione degli apparati di comunicazione (telefoni, telefax, radio, ecc.)
- individuazione di situazioni di vulnerabilità nell'ambito del proprio territorio
- censimento della disponibilità di sistemi di generazione autonoma di energia elettrica (gruppi elettrogeni, batterie, gruppi di continuità) idonei ad assicurare la funzionalità dei servizi essenziali (energia, trasporti, acqua, assistenza sanitaria, ecc.)
- censimento degli impianti ascensore esistenti sul territorio
- accertamento della tipologia di approvvigionamento idrico (captazione per caduta: consente il mantenimento dell'erogazione dell'acqua; captazione per sollevamento: non assicura la continuazione dell'erogazione dell'acqua) e definizione, se necessario, di un sistema di approvvigionamento idrico potabile sostitutivo
- verifica del funzionamento degli impianti di potabilizzazione, se esistenti
- censimento della disponibilità di depositi di carburante in grado di operare anche in presenza di interruzioni prolungate di energia elettrica
- predisposizione, per le strutture più a rischio, di un sezionatore tra la fornitura di energia elettrica e l'utenza, con posa di una presa di collegamento per eventuale allacciamento di gruppi elettrogeni in caso di emergenze prolungate

Fase di Allarme

In caso di **blackout elettrico prolungato**, il Sindaco potrà ritenere opportuna l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Nella Tabella che segue sono declinate una serie di **attività** che, sotto il coordinamento del Sindaco e del Responsabile Comunale di Protezione Civile e con il supporto dell'Unità di Crisi (U.d.C.) e la collaborazione del Volontariato di Protezione Civile, andranno certamente presidiate:

Attività	Referente	Checklist
Si mantengono i contatti con il gestore del servizio elettrico, per valutare le operazioni da svolgere e disporre tutte le attività necessarie per favorire il ripristino del servizio	• Funzione di Supporto <u>Servizi essenziali</u>	☐
Vanno mantenuti i contatti con il gestore del servizio idrico, per verificare eventuali problematiche relative alla fornitura e alla potabilizzazione delle acque	• Funzione di Supporto <u>Servizi essenziali</u>	☐
Nel caso la mancanza prolungata di energia elettrica determinasse problemi di fornitura o potabilità delle acque, va attivato un servizio di distribuzione acqua potabile alternativo (es. autobotti)	• Funzione di Supporto <u>Servizi essenziali</u>	☐
In collaborazione con VV.F. e Forze dell'Ordine, vanno svolti i sopralluoghi necessari a verificare	• Funzione di Supporto <u>Censimento danni e rilievo dell'agibilità</u>	☐

l'insorgere di eventuali criticità presso le strutture ritenute più sensibili		
Per la fornitura di energia elettrica alle strutture più vulnerabili (es. strutture sanitarie), si debbono reperire le necessarie dotazioni necessarie (es. generatori)	• Funzione di Supporto <u>Logistica</u>	☐
Per l'alimentazione di eventuali generatori, vanno acquisite le necessarie scorte di carburante	• Funzione di Supporto <u>Logistica</u>	☐
In collaborazione con la ASL, eventualmente disponendone il trasporto in altre sedi, va prevista la messa in sicurezza delle persone fragili (es. pazienti che necessitano di apparecchiature elettromedicali o pazienti in terapia domiciliare)	• Funzione di Supporto <u>Sanità e assistenza sociale</u>	☐
In presenza di eventuali impianti semaforici, è necessario prevedere interventi volti a garantire la gestione della viabilità	• Funzione di Supporto <u>Accessibilità e mobilità</u>	☐
Vanno garantite regolari attività di informazione alla popolazione	• Funzione di Supporto <u>Stampa e comunicazione</u>	☐